



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.04.2026

№ 200-ПП

г. Екатеринбург

## О внесении изменений в Типовое положение о единой дежурно-диспетчерской службе в Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Типовое положение о единой дежурно-диспетчерской службе в Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области» («Областная газета», 2019, 15 июня, № 102) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2020 № 656-ПП, от 08.09.2021 № 573-ПП, от 17.02.2022 № 120-ПП, от 06.07.2022 № 436-ПП, от 14.04.2023 № 269-ПП и от 31.08.2023 № 640-ПП, следующие изменения:

- 1) часть вторую пункта 49 признать утратившей силу;
- 2) в приложении № 2 главу 7 изложить в следующей редакции:  
**«Глава 7. Требования к электроснабжению ЕДДС**

22. Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осуществляться от единой энергетической системы России в соответствии с категорией электроснабжения:

первой категории особой группы – для ЕДДС, относящихся к I категории;  
первой категории – для ЕДДС, относящихся к II–IV категориям.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания, перерыв электроснабжения которых при нарушении электроснабжения от одного из источников электропитания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления электропитания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для

остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания), аккумуляторные батареи, бензиновые или дизель-генераторные установки, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

23. Для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС, относящихся к V категории, электроприемники должны обеспечиваться электроэнергией от основного источника электропитания и резервного независимого источника электропитания. В качестве резервного независимого источника электропитания могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания), аккумуляторные батареи, бензиновые или дизель-генераторные установки с устройством автоматического включения резервного независимого источника электропитания, и перерыв электроснабжения при нарушении основного источника электропитания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления электропитания.»

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор  
Свердловской области



Д.В. Паслер