

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Екатеринбург

04 июля 2016 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой категории ГРС-3 – ул. Амундсена – пер. Складской».

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Здание государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117.

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство).

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание): 27 июня 2016 г в 16.30

Время открытия собрания: 16:30

Время окончания собрания: 17:10

Председатель собрания – Н.Л. Агеева

Секретарь собрания – М.В. Мацкова

Председатель счетной комиссии – Д.А. Быкова

Количество зарегистрированных участников собрания: 6 человек.

Количество выданных карточек для голосования: 6 шт.

В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено слово:

Для доклада: - представителю АО «Газмонтаж» Климову Евгению Андреевичу;

Для содоклада: – представителю проектной организации ООО «Гестор» Суравикину Алексею Александровичу;

Продолжительность проведения собрания – не более 2-х часов;

Время для доклада – 20 минут;

Время для содоклада - 20 минут;

Время для выступления – не более 5 минут.

В ходе проведения собрания были заслушаны:

Е.А. Климов в докладе описал:

- что проектируемый газопровод строится в рамках реализации мероприятий по технологическому присоединению объектов в соответствии с

требованием Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314;

- что указанный газопровод планируется как резервный источник газоснабжения для ТЭЦ «Академэнерго», являющейся источником теплоснабжения юго-западной части города Екатеринбурга;
- протяженность газопровода второй категории давлением 1,2 МПа диаметром 530 мм (в подземном исполнении) составляет 11,2 км.
- АО «Газмонтаж» по договору субподряда выполняет проектно-изыскательские работы по этому объекту; строительные-монтажные работы планируется выполнить до конца 2016 года;

А.А. Суравикин содокладом описал:

– состав разделов проектной документации основания для разработки документации по планировке территории, проектные решения по использованию территории на период строительства и на расчетный срок, зоны с особыми условиями использования территории, а также перечень согласований, полученных в ходе разработки документации по планировке территории;

Вопросы участников собрания и ответы на них, поступившие до дня проведения собрания: не поступало.

Вопросы, предложения и замечания участников собрания, а также ответы и комментарии, поступившие в ходе проведения собрания: не поступало

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить «Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Газопровод высокого давления первой категории ГРС-3 – пер.Складской,4» в представленном виде без замечаний

Результаты голосования:

ЗА – 6 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 чел


После завершения процедуры голосования Председатель собрания объявил об окончании собрания.

Председатель собрания
участников публичных слушаний



Н.Л. Агеева

Секретарь собрания
участников публичных слушаний



М.В. Мацкова