



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2020 № 45-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплопрогресс» (город Среднеуральск) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплопрогресс» (город Среднеуральск) в индивидуальном порядке за 0,756 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки при отсутствии технической возможности подключения в размере 8 760,404 тыс. рублей (без НДС, без налога на прибыль) согласно приложению. Подключаемый объект – «Пожарное депо на 4 автомобиля в городе

Среднеуральск Свердловской области», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 66:62:0101002:21.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области



В.В. Гришанов

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплопрогресс» (город Среднеуральск) в индивидуальном порядке

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1.	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе:	тыс. руб.	8 760,404
2.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя	тыс. руб.	0,000
2.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя (П1)	тыс. руб./Гкал/ч	0,000
2.2.	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	0,756
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	3 521,341
3.1.	расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	3 521,341
3.1.1.	надземная прокладка 2Ду125 мм, протяженностью 365 м	тыс. руб.	2 682,189
3.1.2.	подземная канальная прокладка 2Ду125 мм, протяженностью 30 м	тыс. руб.	839,152
4.	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	5 239,063
4.1.	расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции))	тыс. руб.	5 239,063

1	2	3	4
	тепловых пунктов), в том числе:		
4.1.1.	реконструкция тепловой сети надземной прокладки от ТК 4-6 до УТ1 с увеличением диаметра с 2Ду125 мм до 2Ду150 мм, протяженностью 200 м	тыс. руб.	1 825,971
4.1.2.	реконструкция тепловой сети подземной канальной прокладки от ТК 4-5 до ТК 4-6 с увеличением диаметра с 2Ду100 мм до 2Ду200 мм, протяженностью 110 м	тыс. руб.	1 474,505
4.1.3.	реконструкция тепловой сети подземной канальной прокладки от ТК 2/4-1 до ТК 4-5 с увеличением диаметра с 2Ду150 мм до 2Ду200 мм, протяженностью 143 м	тыс. руб.	1 938,587
5.	Налог на прибыль	тыс. руб./Гкал/ч	0,000